

Hydrantenkontrolle
für die Freiwillige Feuerwehr

Verbandsgebiet
Zweckverband zur Wasserversorgung der Reckenberg-Gruppe



Stadt-/Ortsteil:

- Straßenkappe od. Schraubkappe (UH) wegen Rost/Frabe nicht lösbar*
- Unterflurhydrant (UH) nicht aufgefunden*
- Straßenkappe nicht öffnbar (mit Zement, Teer od. ähnl. Verklebt)*
- Steg des Hydrantendeckels gebrochen*
- Hydrantendeckel schließt nicht*
- Hydrant Fußventil undicht*
- Staubkappe entwässert nicht*
- Staubkappe fehlt*
- Hydrantendeckel liegt lose auf; weil Halteboizen gebrochen*
- Standrohr/Hydrantenschlüssel läßt sich nicht aufsetzen*
- Hinweisschild unleserlich/verdreht*
- Hinweisschild falsch angebracht*
- Über-/Unterflurhydrant ist in Ordnung*

Straßenname														Bemerkung	

Ansprechpartner:
Herr Karlheinz Kopp und Herr Stefan Bauer (beide Wassermeister), Wasserwerk Wassermungenau, Kellerweg 2, 91183 Abenberg, Tel.: 09873/9780-0
Herr Dipl.-Ing. (FH) Martin Ramming (Techn. Betriebsleiter), Verwaltung Gunzenhausen, Reutbergstraße 34, 91710 Gunzenhausen, Tel.: 09831/6781-0